

Análise de Projetos

Fevereiro/2025

Entenda a reprovação:

PADRONIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS:



Com o intuito de facilitar a compreensão dos itens de inconformidade que você poderá receber, desenvolvemos uma padronização que contém informações detalhadas com as respectivas pendências a serem corrigidas;

PRECISA DE AJUDA?



Se você recebeu o e-mail de reprovação e ainda precisa de ajuda, você poderá entrar em contato conosco através do WhatsApp (81) 99964-7899, selecionando a opção 2 no menu inicial e, em seguida, a opção referente ao seu projeto.

Entenda a reprovação:

Conheça a padronização das pendências:

[PRINCIPAL] – (ITEM) – (NORMA) – (CAMPO DESCRIÇÃO): DETALHAMENTO DA PENDÊNCIA

Campo que indicará de maneira genérica onde foi localizada a pendência.

Campo que indicará o item do normativo que não foi atendido

Campo que indicará a norma do item não atendido

Descrição sucinta da pendência identificada no projeto apresentado. Poderá ser feita referência ao item no memorial ou prancha.

Campo que irá detalhar a inconformidade.

Orientação sobre Padronização das Pendências

Entenda a reprovação:

DOCUMENTOS

Falta de documentação mínima e necessária para apresentação do projeto, qualidade do arquivo (ilegível), arquivo corrompido e formato do arquivo incompatível.

ART/TRT

Habilitação técnica para elaboração do projeto, atividade técnica e divergência de quantidade e unidade com o memorial ou solicitação de análise.

No campo
PRINCIPAL
você poderá
encontrar

MEMORIAL

Inconformidades diversas quanto ao que está disposto e é solicitado nas normas vigentes.

PLANTAS

Pendência de vistas e plantas, detalhes construtivos e divergências entre memorial e outros documentos.

ANEXOS

Falta de anexos diversos (cálculos, dimensionamentos e listas).

Entenda a reprovação:

Recebeu um e-mail de reprovação? Veja como é fácil compreender a inconformidade:

Neoenergia Pernambuco | Análise de Projeto | NOME DO SOLICITANTE | 9201 XXXXXX



Política de Retenção DPTv2 - 18 Months Permanently Delete (1 ano, 6 meses)



Caro (a) Cliente,

Dando continuidade à solicitação, informamos que constam alguns itens que não atendem às Normas desta Concessionária no projeto elétrico referente à unidade consumidora do(a) Nome do Cliente ABCDE ABC analisado através da nota nº 9201 000000. Segue abaixo a relação de irregularidades que deverão ser corrigidas no projeto

1. **[MEMORIAL/PLANTA]-[OUTROS]-[DIS-NOR-012/013/014]-[TRAFO EXISTENTE]:** A carga a ser utilizada no loteamento Nome do Loteamento ABCD foi prevista no transformador existente do loteamento Nome do Loteamento A? Indicar em memorial o número da nota aprovada para o loteamento existente.
2. **[PROJETO]-[OUTROS]-[DIS-NOR-012/037]-[PROJETO DE IP]:** Para uma análise mais assertiva, apresentar projeto de IP para análise em conjunto com o projeto de Rede;
3. **[DOCUMENTOS]-[TABELA 7]-[DIS-NOR-012]-[CLASSIFICAÇÃO UC]:** A unidade consumidora do tipo A foi estabelecida para loteamento de interesse social e deve estar devidamente comprovada o enquadramento do empreendimento através de documentação comprobatória. Enviar documentação que comprove o enquadramento do loteamento nessa classificação.
4. **[DOCUMENTOS]-[OUTROS]-[DIS-NOR-012/013/014/037]-[LICENÇA AMBIENTAL]:** Apresentar licença ambiental válida.

ATENÇÃO

- Salientamos que o projeto corrigido, juntamente com o checklist de correções (em anexo), deverá ser encaminhado em até 90 dias, contados a partir da data deste comunicado, para os endereços abaixo de e-mail ou portal. Caso a correção não seja enviada no prazo, a solicitação será encerrada.

ANÁLISE – MODELO REPROVAÇÃO – NÚMERO NOTA

Falta de documentação mínima e necessária para apresentação do projeto, qualidade do arquivo (ilegível), arquivo corrompido e formato do arquivo incompatível.

No título do e-mail você receberá a identificação do seu projeto que é dada por: Empresa responsável pela análise do projeto – Análise de Projeto - NOME DO SOLICITANTE (informação definida na solicitação de abertura da nota) – 9200000000 (Codificação numérica com 10 dígitos que se iniciará por 92).

3. [DOCUMENTOS] - (TABELA 7) - (DIS-NOR-012) - (CLASSIFICAÇÃO UC):

A unidade consumidora do tipo A foi estabelecida para loteamento de interesse social e deve estar devidamente comprovada o enquadramento do empreendimento através de documentação comprobatória. Enviar documentação que comprove o enquadramento do loteamento nessa classificação.

No item 3 desse modelo de reprovação, a inconformidade foi identificada nos documentos disponibilizados para análise. Não foi apresentado documento comprobatório de enquadramento do empreendimento como sendo de interesse social, conforme Tabela 7 da norma DIS-NOR-012.

