

ÍNDICE:

I. CÓDIGO ÚNICO DO RELATÓRIO;	2
II. INFORMAÇÕES SOBRE O DECRETO DE CALAMIDADE PÚBLICA OU EMERGÊNCIA;	2
III. DESCRIÇÃO DETALHADA DO EVENTO, INCLUINDO MAPA GEOELÉTRICO E DIAGRAMA UNIFILAR DA REGIÃO AFETADA;	4
IV. DESCRIÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AO SISTEMA ELÉTRICO, INCLUINDO A RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS E SUA IMPORTÂNCIA PARA O SISTEMA.....	6
V. RELATO TÉCNICO SOBRE A INTERVENÇÃO REALIZADA COM AS AÇÕES DA DISTRIBUIDORA PARA RESTABELECIMENTO DO SISTEMA, INCLUINDO O CONTINGENTE DE TÉCNICOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS;	6
VI. TEMPO MÉDIO DE PREPARAÇÃO, DE DESLOCAMENTO E DE EXECUÇÃO DAS EQUIPES;.....	6
VII. NÚMERO DE UNIDADES CONSUMIDORAS ATINGIDAS;	6
VIII. MUNICÍPIO(S) ATINGIDO(S).....	6
IX. SUBESTAÇÃO(ÕES) ATINGIDA(S);	6
X. QUANTIDADE DE INTERRUPÇÕES ASSOCIADAS AO EVENTO;	6
XI. DATA E HORA DO INÍCIO DA PRIMEIRA INTERRUPÇÃO;.....	6
XII. DATA E HORA DO TÉRMINO DA ÚLTIMA INTERRUPÇÃO;.....	7
XIII. MÉDIA DA DURAÇÃO DAS INTERRUPÇÕES;	7
XIV. DURAÇÃO DA INTERRUPÇÃO MAIS LONGA;.....	7
XV. SOMA DO CHI DAS INTERRUPÇÕES ASSOCIADAS AO EVENTO;	7
XVI. REGISTROS DIVERSOS QUE EVIDENCIEM A CLASSIFICAÇÃO DAS INTERRUPÇÕES NO INCISO III DO ITEM 5.6.2.2, PERMITINDO IDENTIFICAR A CAUSA, A ABRANGÊNCIA E OS DANOS CAUSADOS PELO EVENTO À REDE E ÀS ÁREAS ATINGIDAS, COMO IMAGENS FOTOGRÁFICAS, BOLETINS METEOROLÓGICOS E MATÉRIAS JORNALÍSTICAS.....	8

i. Código único do relatório;

26092024_SEBASTIANOPOLIS_DO_SUL

ii. Informações sobre o Decreto de Calamidade Pública ou Emergência;



DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Publicado na Edição de 24 de agosto de 2024 | Caderno Executivo | Seção Atos Normativos

DECRETO Nº 68.805, DE 24 DE AGOSTO DE 2024

Declara situação de emergência nas áreas que especifica, em razão de incêndios florestais no território estadual.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e considerando a manifestação do Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, que relatou a ocorrência de incêndios florestais de grande magnitude em regiões do Estado de São Paulo, entre os dias 2 e 24 de agosto, os quais resultaram em graves danos humanos, materiais e ambientais, além de significativos prejuízos econômicos e sociais, conforme o item 1.4.1.3.2 da Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE),

Decreta:

Artigo 1º - Fica declarada, por 180 (cento e oitenta) dias, situação de emergência nas áreas dos Municípios relacionados no Anexo que integra este decreto, em conformidade com as disposições da Lei federal nº 12.608, 10 de abril de 2012, e do Decreto nº 64.562, de 14 de novembro de 2019.

Parágrafo único - Em decorrência do disposto no "caput" deste artigo, os órgãos e entidades da Administração Pública estadual, observados os respectivos campos funcionais, prestarão apoio à população nas áreas afetadas, em prévia articulação com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil - CEPDEC.

Artigo 2º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TARCÍSIO DE FREITAS

Arthur Luis Pinho de Lima



**MUNICÍPIO DE
SEBASTIANÓPOLIS DO SUL**

CNPJ: 52.879.780/0001-95



Sebastianópolis do Sul-SP, 30 de setembro de 2024.

Ofício nº 34/2024

Excelentíssimo Senhor Governador,

Cumprimentando-o cordialmente venho por meio deste, solicitar-lhe ajuda, diante a estiagem e os incêndios que vem atingindo nosso município, diante isto foi promulgado o Decreto nº 30, de 30 de setembro de 2024, que *"Declara situação de emergência no município de Sebastianópolis do Sul, Estado de São Paulo, em razão da estiagem e incêndios"* (em anexo).

Isto posto, solicitamos a inclusão do Município no rol de cidades estabelecido no Decreto Estadual nº 68.805, de 24 de agosto de 2024.

Com a certeza do comprometimento da sua gestão com a população paulista, certamente nossa solicitação será atendida.

Respeitosamente.

MANOEL
ERANI LEITE
MAGALHAES
:05831846857

Assessoria de Comunicação Social
Rua São Sebastião, 389 - Centro - 15180-000
Sebastianópolis do Sul - SP
Fone/Fax: (17) 3837-1210 / 3837-1233
Site: www.sebastianopolisdosul.sp.gov.br

MANOEL ERANI LEITE MAGALHAES
PREFEITO MUNICIPAL

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR
TARCÍSIO DE FREITAS
GOVERNADOR DO ESTADO
SÃO PAULO/SP.**

iii. Descrição detalhada do evento, incluindo mapa geoeletrico e diagrama unifilar da região afetada;

A região Sudeste e Centro-Oeste do País foi afetada por um alto índice de focos de incêndios e queimadas de grandes proporções durante o ano de 2024 a partir do mês de maio.

A Neoenergia Elektro foi muito impactada pelos efeitos das queimadas que afetaram a sua área de concessão notadamente nas regiões centrais, norte e noroeste do Estado de São e região Sul de Mato Grosso do Sul.

Essas queimadas ensejaram a emissão de Decretos de Situação de Emergência pelo Estados do Mato Grosso do Sul (53/2024), bem como pelo Estado de São Paulo (68.805/2024).

Nos meses de Agosto e Setembro de 2024, a região de Sebastianópolis do Sul, localizada no noroeste paulista, vivenciou uma situação crítica em relação às ocorrências de queimadas que foram impulsionadas pelo atual período de seca, com a combinação de altas temperatura, baixa umidade do ar e ventos fortes que favorecem a propagação de fogo que traz uma série de consequências graves.

Para o Serviço de Distribuição de Energia as queimadas, além de afetar a infraestrutura, dificulta de forma intensa o deslocamento das equipes, a execução de reparos e o restabelecimento do Sistema Elétrico de forma geral, pois impede a atuação imediata nos locais afetados.

O evento severo ocorrido nesse período se enquadra no código COBRADE incêndio Florestal códigos 1.4.1.3.1 e 1.4.1.3.2.

Maiores detalhes sobre a impossibilidade de atuação imediata em cada ocorrência onde se caracterizou Interrupção em Emergência estão inseridos abaixo.

Ocorrência 2024-1125956

Desligamento do equipamento Religador NHA00295 devido queimada de grandes proporções ao longo da abrangência do mesmo.

A atuação imediata das equipes de restabelecimento foi impedida devido a diversos fatores, tais como, (i) intensidade das chamas e fumaça, (ii) tempo no qual a queimada permaneceu ativa e (iii) dimensão dos reparos a serem executados (figura 5 do item XVI).

O mapa geoelétrico está na figura 4 do item XVI.

Ocorrência 2024- 1127926

Desligamento do equipamento Religador NHA00295 devido queimada de grandes proporções ao longo da abrangência do mesmo.

A atuação imediata das equipes de restabelecimento foi impedida devido a diversos fatores, tais como, (i) intensidade das chamas e fumaça, (ii) tempo no qual a queimada permaneceu ativa, (iii) fluxo de caminhões tipo pipa da usina para conter o incêndio e (iv) dimensão dos reparos a serem executados (figura 7 do item XVI).

O mapa geoelétrico está na figura 6 do item XVI.

Ocorrência 2024-1126663

Desligamento da chave fusível NHA01108 devido queimada de grandes proporções ao longo da abrangência da mesma.

A atuação imediata das equipes de restabelecimento foi impedida devido a diversos fatores, tais como, (i) intensidade das chamas e fumaça, (ii) tempo no qual a queimada permaneceu ativa e (iii) dimensão dos reparos a serem executados (figura 9 do item XVI).

O mapa geoelétrico está na figura 8 do item XVI.

iv. Descrição dos danos causados ao sistema elétrico, incluindo a relação dos equipamentos danificados e sua importância para o sistema.

Os maiores danos causados ao sistema elétrico foram postes de madeira queimados, estruturas primárias queimadas, cabos partidos, isoladores de porcelana avariados, transformadores de distribuição, todos estes ativos são imprescindíveis para o funcionamento do sistema elétrico de distribuição, ocasionados por queimadas de grandes proporções.

v. Relato técnico sobre a intervenção realizada com as ações da distribuidora para restabelecimento do sistema, incluindo o contingente de técnicos utilizados nos serviços;

No restabelecimento do sistema foram usados todos os recursos do Núcleo Operacional Norte Paulista, sendo este composto por equipes de campo no atendimento das emergências. Foi necessário aguardar a liberação das rodovias de acesso as redes de energia e o fogo ser controlado para início dos restabelecimentos / reparos.

vi. Tempo médio de preparação, de deslocamento e de execução das equipes;

Preparação: 10,37 horas;
Deslocamento: 4,06 horas;
Execução: 13,87 horas.

vii. Número de unidades consumidoras atingidas;

425

viii. Município(s) atingido(s);

Sebastianópolis do Sul e Nhandeara

ix. Subestação(ões) atingida(s);

Nhandeara

x. Quantidade de interrupções associadas ao evento;

3

xi. Data e hora do início da primeira interrupção;

26/09/2024 14h43min.

xii. Data e hora do término da última interrupção;

28/09/2024 11h45min.

xiii. Média da duração das interrupções;

7,71 horas

xiv. Duração da interrupção mais longa;

43,5 horas

xv. Soma do CHI das interrupções associadas ao evento;

3.279

xvi. Registros diversos que evidenciem a classificação das interrupções no inciso iii do item 5.6.2.2, permitindo identificar a causa, a abrangência e os danos causados pelo evento à rede e às áreas atingidas, como imagens fotográficas, boletins meteorológicos e matérias jornalísticas.

Figura 1 – Reportagem de Internet

Um incêndio, que começou na quinta-feira (26), entre Nhandeara e Sebastianópolis do Sul (SP), atingiu plantações de seringueira e durou mais de 12 horas. 27 de set. de 2024



Globoplay

<https://globoplay.globo.com> › ...

TEM Notícias 1ª Edição – Rio Preto/Araçatuba - Globoplay



Sobre trechos em destaque



Feedback

Fonte: <https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiyqaewpCJAxVTrZUC HZ94EoUQFnoECBQQA w&url=https%3A%2F%2Fgloboplay.globo.com%2Fv%2F12960584%2F%23%3A~%3Atext%3DUM%2520inc%25C3%25AAndio%252C%2520que%2520come%25C3%25A7ou%2520na%2Cdurou%2520mais%2520de%252012%2520horas.&usg=AOvVaw1BphqbjpubKRi4siI7ltw0&opi=89978449>

Consultado em: 28/11/2024

Figura 2 – Reportagem de Internet



Um incêndio de grandes proporções está devastando a vegetação às margens da estrada vicinal conhecida como Estrada do 27, que liga Votuporanga a Sebastianópolis do Sul.

As chamas consomem rapidamente a área verde, e o Corpo de Bombeiros já se encontra no local para combater o fogo. A situação continua em desenvolvimento.

INFORMOU: Votunews

Fonte: [ATENÇÃO, NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: incêndio às margens de vicinal de Votuporanga – Votunews – A notícia em primeiro lugar!](#)

Consultado em: 28/11/2024

Figura 3 – Reportagem de Internet
GRANDE INCÊNDIO EM NHANDEARA

Uma grande queimada está devastando pastagens e canaviais na região entre Votuporanga e Sebastianópolis do Sul nesta quinta-feira. O fogo impulsionado pelo vento está fora de controle, às margens da Vicinal conhecida como Estrada 27, que liga as duas cidades. As informações dão conta que até aeronaves estão sendo utilizadas para conter o fogo que teria iniciado na região de Nhandeara que se aproxima da cidade de Sebastianópolis do Sul.



A fumaça da queimada é levada para o vento para toda a região noroeste



Imagem registrada em Sebastianópolis do Sul

Fonte: [Queimada em Fernandópolis atinge área de proteção ambiental e ameaça residências - Fernandópolis/SP - Jornal CidadãoNET \(cidadanet.com.br\)](https://cidadanet.com.br)

Consultado em: 28/11/2024



Figura 5 – Fotos Ocorrência 2024- 1125956



Figura 6 – Mapa Geolétrico Ocorrência 2024-1127926



Figura 7 – Fotos Ocorrência 2024- 1127926



Figura 8 – Fotos Ocorrência 2024-1126663




Figura 9 – Fotos Ocorrência 2024- 1126663



